

Forma de tratamento dos portões corta-fogo do Edifício do Bairro de Ilha Verde

22 de Janeiro de 2019

Relativamente ao assunto de substituição dos portões rolantes corta-fogo do Edifício do Bairro de Ilha Verde, de acordo com a reunião interdepartamental realizada no dia 18 de Janeiro de 2019, o Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas irá substituir 100 portões rolantes corta-fogo que têm função de isolamento entre compartimentações corta-fogo do auto-silo público na cave. Os 14 portões rolantes corta-fogo do pódio serão substituídos por paredes de alvenaria com câmaras corta-fogo para efeito de separação entre compartimentações corta-fogo.

Em relação aos 155 portões rolantes corta-fogo localizados nos acessos às escadas de emergência e átrio de elevadores do auto-silo público, uma vez que na mesma localização, para além do referido portão rolante também se encontra equipado com portas corta-fogo, de acordo com parecer técnico emitido pelo Corpo dos Bombeiros e da Direcção dos Serviços de solos, Obras Públicas e Transportes, os portões rolantes corta-fogo das referidas localizações não necessitam de estar equipado com capacidade de isolamento de calor, pelo que poderão se manter.